ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM (OPCJONALNIE)

ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

UWAGA:
Oprawy montowane na sufitach
z płyt gipsowo-włóknowych EI 30 min.

UWAGA:
1. KORYTA PRZEWIDZIANE DO PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MONTOWAĆ TAK ABY DOLNA KRAWĘDŹ ZNAJDOWAŁA SIĘ NA WYSOKOŚCI 0,3m OD STROPU.

BILANS POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	KUBATURA	STOPIEŃ ZAGROŻENIA
1	2	3	4	5
1.01	Wiatrołap	8.01	19.22	
1.02a	Hall główny	1011.61	2429.19	
1.03	Pomieszczenie ochrony	9.61	23.07	
1.04	Archiwum	4.71	11.30	
1.05	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.06	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.07	Hall basenu	0.0	0.0	
1.08	Hall basenu	0.0	0.0	
1.09	Pomieszczenie techniczne	0.0	0.0	
1.10	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.11	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.12	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.13	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.14	Toaleta ogólnodost. K	9.62	23.09	
1.15	Toaleta ogólnodost. M	9.62	23.09	
1.16	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.17	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.18	Kontrola	8.51	20.42	
1.19	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.20	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.21	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.22	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.23	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.24	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.25	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.26	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.27	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.28	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.29	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.30	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.31	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.32	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.33	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.34	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.35	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.36	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.37	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.38	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.39	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.40	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.41	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.42	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.43	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.44	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.45	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.46	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.47	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.48	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.49	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.50	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.51	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.52	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.53	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
1.54	Toaleta ogólnodost. K	8.14	19.54	
1.55	Toaleta ogólnodost. M	8.14	19.54	
1.56	Pomieszczenie techniczne	8.51	20.42	
	RAZEM	1011.61	2429.19	

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Lp.	Symbol	Typ	Źródło światła	Producent
1	A1	Aquaproof 136	LUMILUX 36W	THORN
2	A2	Aquaproof 136	LUMILUX 51W	THORN
3	A3	Aquaproof 236	LUMILUX 51W	THORN
4	A4	Aquaproof 236	LUMILUX 51W	THORN
5	B1	Modulight 9900/418/2-16	LUMILUX 18W	THORN
6	B2	Modulight 9900/418/2-11	LUMILUX 18W	THORN
7	C	Modulight 9908/418/2-12	LUMILUX 18W	THORN
8	D	Zamil 190318	DULUX 18W	THORN
9	E	Zamil 190318+132490	DULUX 18W	THORN
10	E1	Zamil 190318+104480 IP44	DULUX 18W	THORN
11	F	Zamil 132136	DULUX 36W	THORN
12	G	Zamil 190 tw 107269	HIT/Stone 150W	THORN
13	G1	Zamil 200	DULUX 13W	THORN
14	G2	Zamil 200+132515+132490	DULUX 13W	THORN
15	G3	Zamil 190107207+104473	DULUX 13W	THORN
16	G5	Zamil 190107304+104473	DULUX 26W	THORN
17	M	Sor 2452x226+G8922458R	DULUX 26W	THORN
18	H	Hecessej GDN	2010 2x9W	EGCOCA
19	H1	Kosco Road typ 8320	100W	EGCOCA
20	J	Opaline PE136	LUMILUX 36W	THORN
21	J2	Opaline PE236	LUMILUX 36W	THORN
22	K1	Club 2016W	2016W	THORN
23	K2	Club 2016W	2016W	THORN
24	K3	Peller 1, Round, typ 304719	DULUX EL 18W	THORN
25	L	Mistic SU/24 / 40	DULUX EL 4-9W	THORN
26	M	Punch A1/158	LUMILUX 18W	THORN
27	M1	Sporting 3088	LUMILUX 58W	THORN
28	N	Cel 5105	HQI-TS 70W	THORN
29	N1	Starlette 118W IP44	LUMILUX 18W	THORN
30	P	Corsair 07R	35 W	THORN
31	S	Stellar 400/100 ALV	SONT 100W	THORN
32	Q	Lars 2008 + Lard 55	20 28W	THORN
33	R	Panther 2008W	26 36W	THORN
34	S3	Pico P 60 12V, 50W	Dichro 12V, 50W	THORN
35	S2	Trans 12V, 50W	Dichro 12V, 50W	THORN
36	T1	Thorvest 7963/040/2-11 +0306508-0001 Centrostrefrest	HIT-DE 400W	THORN
37	T2	Thorvest 7899/040/2-11 +Reflosol 25/40+strefrest	HME 400W	THORN
38	T3	METAMORPHOS 8080	HIT-DE 70	REGGIANI
39	T4	METAMORPHOS 8080 +UCHWYT 6886	HIT-DE 70	REGGIANI
40	T5	Model M 1000M2 P1	1000W	THORN
41	Z	Zamil round, 8416, biała	LUMILUX 26W	EGCOCA
42	W	lampa sygnalizacyjna (czerwona 12V) zasilana za pośrednictwem urządzenia		w dostawie zasilania
43	W	Elektrisk Dörrventer FM56	PAR 56	THORN-MERE
44	W	Elektrisk Dörrventer QR-CB51	QR-CB51	THORN-MERE
45	OK1	Voyager LTL QB	--	THORN
46	OK2	Voyager signal, dwustronna IP65	--	THORN
47	Z	OK-2	75W	WILKASY

Z. MARCINIAK S.C.A.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kombatantów 16a
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
ul. Słowiańska, Gorzów Wlkp.
22 GRU 2001
PRZEKAZANO DOKUMENTACJĘ
BUDIMWEST Z. MARCINIAK S.C.

NR ZMIANY			
3		DATA	
NR ZMIANY		PODPIS	
2		DATA	
NR ZMIANY		PODPIS	
1		DATA	
		PODPIS	

MAZEL s.c.
ul. Piaskowa 2a
65-200 ZIELONA GÓRA

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zdzisław Mazek
inżynier budownictwa
upr. bud. nr 1/89/Z

2002

ZARZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4
tel. 095 721-95-00
INWESTOR

BUDIMWEST s.c.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Pocztowa 3
tel. 095 735-20-40 e-mail: budimwest2@shoco.pl
KIEROWNIK BUDOWY: mgr inż. Janusz Kołodziejewicz

Z.MARCINIAK SA
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 15c
095 721-69-10 e-mail: zmarcinia@zmarcinia.com
GENERALNY WYKONAWCA

FIRMA ARCHITEKTONICZNA
STUDIO
60-022 Wrocław, ul. Bogusławskiego 14
tel. (0-71) 78-79-788, fax 78-79-722
e-mail: biuro@wss.com.pl
GENERALNY PROJEKTANT

CENTRUM SPORTOWO–REHABILITACYJNE
Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska
PROJEKT

KRYTA PŁYWALNIA SPORTOWO REHABILITACYJNA
OBIEKT

Rzut parteru
Instalacja oświetleniowa i koryt

CA–B4.1/W/1/4–0

Candela s.c.
BIURO INŻYNIERSKIE
tel./fax: (071)3728045, 3487589, 3482468
51–627 WROCŁAW, ul. Wróblewskiego 29/2
email: candela@wr.onet.pl
PODWYKONAWCA

AUTOR	mgr inż. Krzysztof Mogo	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NR UPRAWN.	146/86/UW		
AUTOR	mgr inż. Waldemar Pieśniak	FAZA	PROJ. WYKONAWCZY
NR UPRAWN.	473/87/UW		
OPRACOWANIE	Piotr Wulczek	KOD	CA–B4.1/W/1/4–0.dwg
OPRACOWANIE	Dariusz Konrala		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ryszard Kulczak	DATA	05.2001
NR UPR.	NBOP.V–7342/3/79/88	SKALA	1:100